


ENERGIDEKLARATION

Demovägen 1, 123 45 Demotuna

Demotuna kommun • Byggnadsägare: Brf Demo • Nybyggnadsår: 1985 • Energideklarations-ID: 123456

ENERGIKLASSER



DENNA BYGGNADS ENERGIKLASS



Energiprestanda, primärenergital:	174 kWh/m² och år
Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital:	85 kWh/m² och år
Energiklass C	
Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda)	154 kWh/m² och år
Uppvärmningssystem:	Fjärrvärme
Radonmätning:	Utförd
Ventilationskontroll (OVK):	Utförd
Åtgärdsförslag:	Har lämnats
Energideklarationen är utförd av:	Maria Hyborn, Gunnar Karlsen Sverige AB
	2019-03-18
Energideklarationen är giltig till:	2029-03-18

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.
För mer information: www.boverket.se

Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.